

Утверждаю
Директор ГБОУ СОШ № 164
Ю. Железнов
« 09 » 09 2016 г

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 195298 Санкт-Петербург, пр. Косыгина д.28, корп.3, литер А.

Наименование предоставляемой услуги: Основное общее и среднее (полное) общее образование.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2-4 этажа этаж. 5496,1 кв.м.
- часть здания нет этажей (или помещение на нет), нет кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 11747 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное образовательное учреждение школа №164 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. ГБОУ школа №164 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Адрес места нахождения организации: 195298, Санкт-Петербург, пр. Косыгина д.28, корп.3, литер А.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Красногвардейского района, 195027, Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д. 50.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 834 человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием в т.ч. проживанием обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.

Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети.

Категория обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): да.

**III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	нет
4.	поручни	да
5.	пандусы	да, не соответствуют для К
6.	подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	да
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	да, не соответствуют для К
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет

**IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуг и документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да

4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6.	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления не нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Срок
1.	Подача заявки на подготовку сметной документации на выполнение работ по приведению объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	2017
2.	Установить дополнительные разделительные поручни на наружной лестнице шириной марша 5,6 м «О», «С» согласно п. 4.1.12 СП59.13330.2012	При выделении финансирования
3.	Оборудовать доступную кабину в общей уборной согласно п. 5.3.3, п. 5.3.6, п.5.5.1 СП59.13330.2012	При выделении финансирования
4.	Выполнить дублирование звуковой и зрительной информации в т.ч. с использованием шрифта Брайля.	При выделении финансирования

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг и соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	
1.		

Заместитель директора по АХР



А. Самылов